

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «ТД Комплект»

**место нахождения:** Республика Беларусь, 220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50, к. 302А,

**адрес места осуществления деятельности:** Республика Беларусь, 220063, г. Минск, ул. Брикета, 31  
**зарегистрирован** в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером №192775574

**номер телефона** +375-17-5113333

**адрес электронной почты** info@tools.by

**в лице** директора Матвеева Андрея Александровича

**заявляет, что** Клапаны обратные торговой марки «AV Engineering» серии AVE367 из никелированной латуни, со встроенным предохранительным клапаном на номинальное давление открытия 0,35МПа и аварийным клапаном сброса давления на номинальное давление открытия 0,7 Мпа с размерами присоединительной резьбы от 1/2" до 3/4" для перекрытия обратного потока рабочей среды до превышения допустимого давления, предотвращения повышения давления сверх допустимого и сброса рабочей среды в системах отопления и водоснабжения зданий и сооружений с температурой эксплуатации от 5 °С до 70 °С:

- Предохранительный клапан для бойлеров с ручкой спуска 1/2" AV Engineering артикул AVE3671212

**Код ТН ВЭД ЕАЭС** 8481 код **ОКП РБ** 28.14.12,

**изготовитель** «SKIPFIRE LIMITED»

**место нахождения:** Romanou, 2, Tlais Tower, 6th floor, office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus (Кипр)

**адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** ZHEJIANG HENGJIE COPPER INDUSTRY CO. LTD, Yuhuan Country, Sci-Tech Industrial Park, Zhejiang, Китай

**Партия** в количестве 580 штук, поступившая по счету-фактуре №56725 от 04.07.2023, CMR б/н от 04.07.2023,

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»

### **Декларация о соответствии принята на основании**

– технического свидетельства пригодности материалов и изделий для применения в строительстве ТС 07.0968.22 дата регистрации 22.08.2022, действительно до 22.08.2023, выданного уполномоченным органом по подготовке технических свидетельств Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект»,

– протокола испытаний №255/21 от 17.08.2021 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЮЛТА-комплекс" (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1744),

– протокола испытаний №80/22 от 10.08.2022 испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия "СтройМедиаПроект" (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1727)

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.07.2024 включительно.**

(подпись)

директор Матвеев Андрей Александрович

**Регистрационный номер декларации о соответствии** ВУ/112 11.02. ТР013 118.01 01265

**Дата регистрации декларации о соответствии** 07.07.2023